



1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO;
2. ADOPTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETROS ATÉ Ø75MM E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS ≥ Ø100MM;
3. A CULUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;
4. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
5. EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
6. ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

REV. 00	14/10/20	EMISSÃO INICIAL			DAC
REVISÃO: DATA :	DESCRIÇÃO:				RESP.:
					
 Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br			GERÊNCIA DE PROJETOS DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D PROJETO ENG. CIVIL CAMILA DA SILVA ANDRADE DESENHO MARIA CAROLINA FABRRO		
EMPREENHIMENTO					
IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DR. LUIZ RENNÓ MENDES					
ENDEREÇO RUA 06, ÁREA INSTITUCIONAL 1, C. H. DR. LUIZ R. MENDES SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MINAS GERAIS				DISCIPLINA ESGOTO	
ASSUNTO PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DETALHES				FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
				FOLHA N.º 06/08	
DATA INICIAL 14/10/2020	ESCALA INDICADA	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-SRS-CRE-PE-ESG-R00.DWG		