

Gislaine

De: Mario Marques <marioianigor@yahoo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 4 de julho de 2022 08:46
Para: Gislaine
Assunto: Re: ENC: Processo licitatório PRC nº 063/2022 - cinema

Bom Dia, Gislaine.

Os questionamentos da empresa procedem, temos que revisar as planilhas.

Sem mais.
Atenciosamente.

Mário Marques Ribeiro
Eng. Civil - CREA-48900/D
DDEPOE - PMSRS
MOBILE - 031-35-9982-0509

Em sexta-feira, 1 de julho de 2022 13:28:13 BRT, Gislaine <licitacao2@pmsrs.mg.gov.br> escreveu:

Marinho, boa tarde!

Chegaram esses questionamentos acerca do Projeto do Cinema que está marcado para ocorrer no dia 07/07/2022.

Precisamos que seja respondido até dia 04/07 (segunda-feira), para que possamos providenciar as devidas correções, caso sejam necessárias.

At.te,



Gislaine Karine da Silveira

Chefe

Divisão de Licitação

e-mail: licitacao2@pmsrs.mg.gov.br

Tel. +55 35 3473-3208

www.pmsrs.mg.gov.br



De: isabela@jcostaconstrutora.com.br [mailto:isabela@jcostaconstrutora.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 1 de julho de 2022 11:43
Para: licitacao2@pmsrs.mg.gov.br
Cc: 'Marcos Vinicius'; 'Aline'
Assunto: Processo licitatório PRC nº 063/2022 - cinema

Bom dia,

Analizando o processo licitatório PRC Nº 063/2022 e em visita ao local da obra, percebemos algumas inconsistências e incompatibilidades:

- a quantidade de tacos de madeira para repor no piso da área dos assento não é suficiente, teria que ser no mínimo 100m² (50% da área);
- O valor de demolição do muro de arrimo é muito baixa, pois a dificuldade para essa demolição será grande;
- É necessário haver uma estrutura mais reforçada, talvez até trocar a estrutura de madeira do telhado para metálica, sobre a área do palco, devido aos carregamentos que são exercidos durante as apresentações;
- O forro não é possível ser em placa de gesso, terá que ser em dry wall, pois trabalha inclinado, não tem apoio em lajes (pois não há laje) e o valor do forro em dry wall é, pelo menos, o triplo.

Além disso, os valores das planilhas estão desatualizados pois as bases de dados estão defasadas em 12 meses. Este valor será atualizado antes do início da obra?

Desta forma sugiro revisão da planilha orçamentária.

Atenciosamente,

Isabela Faria

Engenheira Civil

(35) 3471-2146 / (35) 99155-7632

www.jcostaconstutora.com.br

www.facebook.com/jcostaconstutora

